

Merkblatt Smart Meter / ICT-Box

Neubau und Umbau

Auszug aus den Werkvorschriften 2019

1 Allgemein

In allen Neubauten und Umbauten installiert EWA Smart Meter (NES MTR3000), welche auch die Funktionen der heutigen Rundsteuerung übernehmen. Ein Rundsteuerempfänger wird nicht mehr installiert. Die angepassten Werkvorschriften EWA sind seit 01.09.2019 in Kraft.

2 Installation


Die Steuerung ist durch den Elektroinstallateur zu installieren:

- Steuerüberstromunterbrecher
- Steuerleiterklemmen
- plombierbares ICT-Apparategehäuse inkl. Klemmen (min. 125x175x100) gemäss Punkt 3
- Steuerleiter auf Zähler

Für die Messapparate einer möglichen EEA ist zusätzlich eine normierte Apparatetafel vorzusehen.

Der Zähler wird ausschliesslich durch EWA-Mitarbeiter installiert.

ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie z.B. Lastschaltgerät, Gateway, Kommunikationsmodul, usw.)



3 Material

EWA ICT-Box (Kunststoffgehäuse 125x175x100mm inkl. Klemmen und Legende)

Artikel-Nummer

213603

Bestellen unter:

Elektrizitätswerk Altdorf AG, Herrengasse 1, 6460 Altdorf 041 875 0986

lager-links@ewa.ch

(Mindestbestellmenge für Rechnung 5 Stk., ansonsten Barzahlung oder EC direkt vor Ort)